

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №52
муниципального образования Темрюкский район

Отчет
об итогах организации и проведения подготовки и проведения практической
тренировке по
эвакуации воспитанников и сотрудников в МБДОУ ДС №52 при
возникновении условного пожара

Во исполнение № 35 от «08.02.2021» "О проведении тренировки по эвакуации" в МБДОУ ДС №52 09.02.2021г. проведена учебная практическая тренировка на тему "Эвакуация в случае возникновения условного пожара" Мероприятие проводилось в соответствии с утвержденным планом проведения тренировки

1. На подготовительном этапе ответственным за пожарную безопасность Терентьевой Е.А. проведено занятие с сотрудниками, принимающих участие в эвакуации на тему "Порядок эвакуации в случае пожара" и проверка систем автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации
- 2 На втором -этапе тренировки установкой красного фляжка было имитировано возникновение очага возгорания столовой, а желтым фляжком - задымление центрального коридора. Возникновение условного очага возгорания было обнаружено ответственным по пожарной безопасности Терентьевой Е.А.
3. В 9 ч. 30 мин. ответственным по пожарной безопасности Терентьевой Е.А. включена автоматическая речевая система оповещения о пожаре.
4. В 9.30 сторожем И.А.Игнатовой сообщено в пожарную охрану о возникновении пожара (проведении учений) с указанием точного адреса учреждения и место возгорания.
5. После срабатывания системы звукового и речевого оповещения о пожаре в 9 ч. 31 мин начата эвакуация воспитанников и сотрудников из групп № 1,2,3,4
Сторожем И.А.Игнатовой проведено открытие запасных эвакуационных выходов. При эвакуации использованы -4 эвакуационных выходов.

5. В 9 ч. 36 мин. эвакуация завершена построением на площадке смешанной дошкольной группы. Проведена сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных. Всего участников объектовой тренировки 56 человек. Из них эвакуировано; воспитанников - 38 человек, сотрудников -18 человек.

Заведующим подведены итоги подготовки и проведения эвакуации при условном возникновении пожара

- время эвакуации с начала подачи сигнала до полной эвакуации соответствует требуемым нормативам - 6 мин
- все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели тренировки, указанные в плане, достигнуты

5. Замечания по итогам тренировочной эвакуации

- воспитатели начали одевать детей до подачи сигнала о начале эвакуации,
- воспитанники шумно спускались по лестнице к выходам.

6. Основные выводы;

- организацию эвакуации воспитанников и сотрудников из помещений и групп МБДОУ ДС №52 «09.02.2021». признать удовлетворительной.
- всем сотрудникам продолжить работу по реализации плана работы по обеспечению пожарной безопасности на 2020-2021 учебный год согласно своим должностным обязанностям, строго соблюдать противопожарный режим в здании и на территории дошкольной организации

Ответственный по пожарной безопасности _____ Терентьева Е.А.

Заведующий МБДОУ ДС №52 _____ Левковская А.В.

