



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю**

353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60; электронный
адрес: ond-33@mail.ru

«23» ноября 2021 г., 14 час. 30 мин. № 119

(дата и время составления акта)

353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69

(место составления акта)

Акт выездной проверки

Плановой

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 03.11.2021 № 119, учётный № проверки 23210061000201315792

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору – старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю майором внутренней службы Чарухиным Павлом Павловичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Пути эвакуации детского сада

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

353548, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 муниципального образования Темрюкский район; ИНН 2352027625; юридический адрес: 353548, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «23» ноября 2021 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

50 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «10» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «23» ноября 2021 года, 14 час. 30 мин.

353548, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 23.11.2021 № 119

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

с «10» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «23» ноября 2021 года, 14 час. 30 мин.

353548, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол инструментального обследования от 23.11.2021 № 119

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «10» ноября 2021 года, 09 час. 00 мин.

по «23» ноября 2021 года, 14 час. 30 мин.

353548, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:

Документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

2) Документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, предоставленные МБДОУ ДС № 52 исх. № 131 от 21.11.2021 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1.	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенности эвакуационных путей в соответствии со СНиП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 82, ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23; СП 112.13330.2011 п. 8.11
2.	При выходе из спальни яслей отсутствует ограждение лестницы высотой не менее 1,2 метра, высота лестницы более 45 см.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.3.5. СП1.13130.2020
3.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2.
4.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний эвакуационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. п.п. б)

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 23.11.2021 № 119;

2) протокол инструментального обследования от 23.11.2021 № 119.

3) Документы, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки, предоставленные МБДОУ ДС № 52 исх. № 131 от 22.11.2021.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Темрюкского района по пожарному надзору -
 Старший дознаватель ОНД и ПР Темрюкского района
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
 Чарухин П.П.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
 проводившего выездную проверку)



Чарухин Павел Павлович – старший дознаватель ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР
 Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, телефон: (86148) 6-01-60,
 ond-33@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
 телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Ковалева Елена Владимировна
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
 руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
 ознакомленного с актом выездной проверки)

« 14 » часов « 30 » минут « 23 » 11 20 11 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
 на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д.121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353500, г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел. 6-01-60; элек-
тронный адрес: ond-33@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 119/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию детский сад № 52 муниципального образования Темрюкский район

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки
№ 119 от « 03 » ноября 2021 года

в период с « 10 » ноября 2021 г. по « 23 » ноября 2021 г.

государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору – старший

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

дознатель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского
района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Краснодарскому краю майор внутренней службы Чарухин
Павел Павлович

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая Му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №

52 муниципального образования Темрюкский район Левковская Алёна Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенности эвакуационных путей в соответствии со СНиП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 82, ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23; СП 112.13330.2011 п. 8.11	10.05.2022	
2.	При выходе из спальни яслей отсутствует ограждение лестницы высотой не менее 1,2 метра, высота лестницы более 45 см.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; п. 4.3.5. СП1.13130.2020	10.05.2022	
3.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2.	10.05.2022	
4.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний эвакуационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. п.п. б)	10.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.