



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 52
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
353548, РФ, Краснодарский край,
Темрюкский район,
пос. Ильич, ул. Южакова 2
тел: 88614894734
ИИН 2352027625 ОГРН 1022304750577
ОКВЭД 85.11

№ 152 от 15.12.2021

Заместителю главного государственного
инспектора
Темрюкского района по пожарному надзору
Д.Л.Макаренко
заведующего МБДОУ ДС № 52
А.В.Левковской

Ответ на представление

Уважаемый Денис Леонидович!

Администрация МБДОУ ДС №52 в лице заведующего А.В.Левковской сообщает Вам, о принятых мерах, вынесенных представлением № 56/203 от 03 декабря 2021 г. следующее:

№ п/п	нарушения	исполнение
1.	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНИП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Написано письмо Начальнику УО № 149 от 07.12.2021 г.
2.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний эвакуационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, при проведении испытания эвакуационные лестницы не прошли испытания.	Написано письмо Начальнику УО № 149 от 07.12.2021 г.
3.	В отношении объекта инструкция о мерах пожарной безопасности не выполнена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Вынесено замечание в виде дисциплинарного взыскания ответственному за пожарную безопасность-заведующему хозяйством Е.А.Терентьеву.

		Установлен срок внесения изменений в соответствующий локальный акт до 20.12.2021 года
4.	При выходе из спальни смешанной ранней группы отсутствует ограждение лестницы высотой не менее 1,2 метра, высота лестницы более 45 см.	Написано письмо Начальнику УО № 149 от 07.12.2021 г.

Заведующий МБДОУ ДС № 52



А.В. Левковская