

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК.

/Н.В. Вишневская/

Протокол № 2 от «10» января 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ДС № 52

/А.В. Левковская/

Приказ № 10 от "10" января 2022г.



Инструкция

«О мерах пожарной безопасности в прачечной и гладильной МБДОУ ДС №52»

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Постановлением правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации».

1.2. Данная инструкция определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной и гладильной ДОУ с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.

1.3. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды и белья обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.

1.4. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды и белья в ДОУ должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.

1.5. Вся деятельность в прачечной и гладильной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.

1.6. Всякое нарушение требований пожарной безопасности и приведенной инструкции влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики прачечной и гладильной и специфика пожарной опасности.

2.1. В прачечной и гладильной ведутся производственные работы: стирка и глажка. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.

2.2. К главным пожароопасным факторам прачечной относятся:

-чрезмерное количество белья;

-постельное белье, матрасы, мягкий инвентарь, спецодежда

2.3. Пожароопасные свойства, веществ и материалов:

2.3.1. Белье, полотенца, матрасы, спецодежда-горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.

2.3.2. Упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки.

2.4. В помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожароопасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в прачечную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.

2.5. В прачечной могут находиться одновременно не более 3х человек.

3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в прачечной и гладильной

3.1. Ответственным лицом за пожарную безопасность в прачечной и гладильной МБДОУ ДС №52 назначен машинист по стирке и ремонту спец одежды и белья Гажева Антонина Николаевна приказ от 10.01.2022 №10.

4. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной и гладильной.

4.1. Заведующий ДОУ должен обеспечить:

- строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной в ДОУ;

- разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной дошкольного образовательного учреждения;

- обучение работников прачечной детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;

- помещение прачечной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;

- наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;

- исправность систем и средств противопожарной защиты в помещении прачечной (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты) (при наличии).

4.2. Работник ДОУ, ответственный за пожарную безопасность, должен:

- обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной ДОУ;

- обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы.

4.3. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды и белья должен:

- строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

- осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.

- соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;

- постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.

- уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери.

5. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации.

5.1. Общие правила по содержанию помещений прачечной:

- в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

- мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить в мусорный контейнер, расположенный на территории ДОУ;

- противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией (при наличии).

- выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

- в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

- в прачечной детского сада можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

6. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования.

6.1. В прачечной категорически запрещено:

- пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;

- использовать электрические провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;

- эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;

- использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из

негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;

- подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками;

- проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом - изготовителем;

- проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;

- использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы;

- применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;

- нагружать электросеть потребителями электроэнергии;

- допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов;

- оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;

- оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;

- включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;

- применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;

- оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;

- связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

- применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников;

- нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции.

7. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ

7.1. В помещениях прачечной и гладильной ДОО строго запрещается:

- курение и применение открытого огня;

- вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

7.2. При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:

- составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада;

- не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте.

7.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении заведующего МБДОУ ДС №52.

7.4. При осуществлении огневых работ в прачечной следует:

- обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой);

- очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями ДОУ, открыть все окна;

- проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.

8. Действия сотрудников прачечной в случае возникновения пожара

8.1. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды и белья в случае обнаружения пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- прекратить все работы в прачечной;

- вывести из помещения прачечной, находящихся людей;

- попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

- если потушить возгорание не удалось:

- незамедлительно сообщить о пожаре заведующему детским садом или дежурному сторожу (иному должностному лицу);

- включить оповещение о пожаре с помощью кнопки или оповестить голосом;

- сообщить о пожаре по телефону 101 (112–Единая служба спасения), при этом четко назвать свои данные: Ф.И.О., адрес МБДОУ ДС №52 п.Ильич, ул.Южакова, д.2;

- принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.

Инструкцию разработал:

Заведующий МБДОУ ДС №52  А.В. Левковская

С инструкцией ознакомлен (а)

Ответственный по пожарной безопасности  Е.А. Терентьева

Машинист по стирке и ремонту спец. одежды и белья  А.Н. Гажева

10.01.2022 дата

10.01.22 дата