

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56/45
о назначении административного наказания

« 14 » мая 2025 г.

г. Темрюк, ул. Таманская, 69.
(место составления: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Темрюкского района по пожарному надзору – начальник ОНД и ПР Темрюкского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Бондарчук Александр Александрович,

(должность, Ф. И. О. лица, рассматривающего дело, адрес органа Госпожнадзора.)

Перед началом рассмотрения дела об административном правонарушении установил обстоятельства необходимые для рассмотрения дела, предусмотренные ст. 29.7 КоАП РФ.

Рассмотрев постановление прокурора Темрюкского района старшего советника юстиции Швецова Р.П. о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 06.05.2025 года № б/н, а также материалы на должностное лицо:

Мезинову Алину Андреевну;

(фамилия, имя, отчество)

29.03.1994 г.р., гор. Темрюк Краснодарский край;

(дата и место рождения)

Зарегистрирован(а): Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Школьная, д. 80;

работающий(ая): МБДОУ ДС №52;

(наименование и адрес организации)

в должности: заведующий;

Заработная плата (иной заработок, доход): - .

владеет ли, языком, на котором ведется производство по делу да, сведения о (да, нет)

необходимости предоставления переводчика: не требуется;

документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ 0317 № 831286, выдан 20.10.2017 года Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Темрюкском районе;

Иные сведения: со слов нет.

(привлекался ли ранее к административной ответственности и когда)

«16» апреля 2025 года заведующий МБДОУ ДС № 52 МО Темрюкский район Мезинова А.А., при проведении прокуратурой Темрюкского района проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте защиты МБДОУ ДС №52 МО Темрюкский район, расположенного по адресу: Темрюкский район, пос. Ильич, ул. Южакова, 2 допустила нарушение требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 486.13130.2020, СП 7.13130.2013, СП 1.13130.2020, СП 4.13130.2013, СП 2.13130.2020, а именно:

1. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки ясельной группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

2. Ширина эвакуационного выхода из спальни ясельной группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,75 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.2.24.

3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из спальни ясельной группы с первого этажа здания, не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ширина полотна двери 0,75 метра, соответственно ширина площадки должна быть 1,5 метра, фактически ширина 0,96 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21.

4. Не предусмотрены ограждения с поручнями лестницы высотой более 45 см. (из спальни ясельной группы с первого этажа здания). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5

5. Для отделки коридора на путях эвакуации в здании детского сада применены материалы с более высокой пожарной опасностью (линолеум) не предоставлены сертификаты соответствия. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6, п. 6 ст. 134, СП 1.13130.2013 п. 4.1.2.

6. Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,88 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

7. Ширина первого (правое крыло здания) эвакуационного выхода с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,88 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

8. Ширина второго (левое крыло здания) эвакуационного выхода с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19.

9. Ширина эвакуационного выхода из раздевалки второй младшей группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,84 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

10. Ширина эвакуационного выхода из спальни второй младшей группы с первого этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,75 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 66; СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.2.24.

11. Не предусмотрены ограждения с поручнями лестницы, выход из спальни второй младшей группы с первого этажа здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5

12. Ширина пути эвакуации по лестничным маршам, лестничной клетки расположенной в левом крыле здания менее 1,35 метра (фактически 0,89 и 0,85 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.

13. В лестничной клетке левого крыла здания допускается размещение оборудования (трубы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (фактически 1,82 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.9.

14. Ширина пути эвакуации по лестничным маршам, лестничной клетки расположенной в правом крыле здания менее 1,35 метра (фактически 0,83 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.

15. В лестничной клетке правого крыла здания допускается размещение оборудования (трубы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц (фактически 1,8 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.9.

16. Ширина эвакуационного выхода из подготовительной группы со второго этажа здания на лестницу 3 типа менее 1,2 метра (фактически 0,78 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

17. Лестницы 3 типа из подготовительной и не эксплуатируемой групп на втором этаже не соответствует требованиям высота ограждения менее 1,2 метра (фактически 0,85 метра), ширина проступи менее 25 см. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.3, п. 4.4.7, 5.2.1.

18. Ширина эвакуационного выхода из спальни средней группы со второго этажа здания менее 1,2 метра (фактически 0,8 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4, п. 4.2.24.

19. В полу на путях эвакуации, допускаются выступы высотой менее 0,45 метра (труба отопления), у эвакуационного выхода из неэксплуатируемой группы на втором этаже. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.

20. Ширина эвакуационного выхода из неэксплуатируемой группы со второго этажа здания на лестницу 3 типа менее 1,2 метра (фактически 0,84 метра). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.

21. Площадка лестницы 3 типа со второго этажа здания расположена не на уровне эвакуационного выхода. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7.

22. Из помещения спальни подготовительной группы отсутствует второй эвакуационный выход. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.1.3.

23. Выходы из этажей на обе лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4, п. 1, ч. 1, ст. 6, ст. 88, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.6.

24. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2020 п. 5.2.3.

25. Лестницы 3-го типа из здания детского сада расположены менее 1 метра до проекции оконного проема здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; ст.134; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7.

26. Здание детского сада не обеспечено проездом для пожарных автомобилей со всех сторон здания. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 8.1. в)

27. В здании детского сада эксплуатируется электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (вторая лестничная клетка, розетка прачечная). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35 а).

28. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17.

29. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.

30. В здании пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 37, СП 1.13130.2020 п. 4.3.12.

31. В здании детского сада чердачное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 486.13130.2020 п. 4.4.

32. Собственник объекта защиты (лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором) в рамках реализации мер пожарной безопасности не предоставил уточненную декларацию пожарной безопасности. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 ст. 64.

33. Руководитель организации не обеспечил наличие, ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17(1).

34. На объекте защиты отсутствует программа противопожарного инструктажа. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3.

35. На объекте хранится не вся техническая документация на системы противопожарной защиты (акт приемки в эксплуатацию СПС и СОУЭ). Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст. 4, ст. 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.

36. Отсутствует система противодымной вентиляции из коридора длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более. Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 7.13130.2013 пп. в) п. 7.2.

37. Руководитель организации не обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, а также обеспечивает

соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (часть огнетушителей разукomплектованы, сломаны раcтpубы). Федеральнyй закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 60.

38. В покрытиях здания допускаются пустоты, ограниченные горючими материалами, строительными конструкциями, способствовавшие скрытому распространению горения (отсутствует доступ в чердачное помещение). Федеральнyй закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ст. 4, ст. 6; СП 2.13.130.2020 п. 5.2.2.

13.05.2025 года от заведующего МБДОУ ДС №52 Мезиновой А.А. поступило ходатайство о рассмотрении постановления в её отсутствие по семейным обстоятельствам, с постановлением согласна.

На основании выше изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1. ч.1; 29.9. ч. 1.3.5; 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание: ---.

(указываются обстоятельства смягчающие или отягчающие

административную ответственность в соответствии со ст.4.2 или 4.3 КоАП РФ)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь должностное лицо – заведующего МБДОУ ДС №52 Мезинову Алину Андреевну к административной ответственности за совершение административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

(должность, фамилия, имя, отчество)

указывается вид наказания: предупреждение или штраф

размер штрафа указывается в МРОТ и в рублях прописью)

2. Права, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные ст.ст. 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ, а также сроки вступления постановления в законную силу, установленные ст.31.1 КоАП РФ, мне разъяснены.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

- 1) вынесенное судьей - в вышестоящий суд;
- 2) вынесенное коллегиальным органом - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа;
- 3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
- 4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.

2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.

3. Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоящей главой.

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

2. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

4. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

5. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

3. Об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение.

Статья 31.1. Вступление постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу:

1) после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано;

2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно, после вынесения, не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

✓ *Не обжаловано, удостоверенно*

(подпись правонарушителя, законного представителя физического лица)

3. Положения ст. 32.2 и ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 - 1.3-3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

1.3-3. При уплате административного штрафа за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения, либо иным физическим или юридическим лицом не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения двадцати дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении указанного ходатайства может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30 настоящего Кодекса. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими такое постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего административного штрафа взыскивается с его родителей или иных законных представителей.

3. Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлеченным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе", организацию федеральной почтовой связи либо платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1, 1.1 или 1.4 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

✓ Не явился, уведомляя

(подпись правонарушителя, законного представителя физического лица)

4. В случае наложения административного штрафа, сумма наложенного штрафа подлежит перечислению:

Наименование получателя платежа: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, л/с 04181783880)

Наименование банка получателя: Южное ГУ Банка России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК: 010349101; Кор счет: 40102810945370000010; Расчетный счет 03100643000000011800; КБК: 17711601201010004140; ИНН получателя: 2309090290 КПП: 231201001 ОКТМО: 03651000

Подпись лица, вынесшего постановление



А.А. Бондарчук
(Ф.И.О)

Копию постановления получил

✓ Не явился, уведомляя, копию за почтой
(дата, подпись правонарушителя) (Ф.И.О.)

Копия постановления направлена в прокуратуру Темрюкского района

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление вступает в силу с «25» мая 2025 г.

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Постановление № _____ от «_____» _____ 20__ г.
Исполнено «_____» _____ 20__ г.

Не исполнено до «_____» _____ 20__ г. _____
(номер финансового документа)
(подпись лица вынесшего постановление)